

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद / अमरोहा।

पत्रांक:-भ-10/सीएफओ-स्कूल-एमडीडी-12(अमरोहा)

दिनांक: जनवरी 4, 2015

सेवा में,

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी  
विनियमित क्षेत्र अमरोहा।

विषय: - मैस्को पब्लिक स्कूल अमरोहा-धनौरा रोड (निजाम गंजी) अमरोहा के निर्मित भवन को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:
- 1- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79-6-08 दिनांक 20-7-2009।
  - 2- मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनिनयन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक: 13-4-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ०प्र० शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या:1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक: 20-7-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।
  - 3- सम्बन्धित के प्रार्थना पत्र दिनांक: शून्य के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित सम्बन्धित के पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत निर्मित एजुकेशनल भवन को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत स्कूल को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 07-01-2012 द्वारा अनुबन्धात्मक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित 'अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया, विवरण निम्नवत् है:-

1-भवन की संरचना :-

प्रश्नगत स्कूल भवन वर्तमान में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर निर्मित है, जिसकी ऊँचाई 14.60 मीटर है।

2-(क) भवन की ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था :-

1-पहुँच मार्ग:-12.00 मीटर चौड़ाई की सड़क उपलब्ध है।

3-सैट बैक-

अग्रभाग-09 मीटर। पार्श्व I-06 मीटर। पार्श्व II-06 मीटर। पृष्ठ भाग में-06 मीटर।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत स्कूल भवन में ऊपरी तल से निकास हेतु 01.50 मीटर चौड़ाई कं 05 स्टेयर केस उपलब्ध है जिनकी ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

क०प०प०.....

C.F.O.  
MBD

PRINCIPAL  
MESCO PUBLIC SCHOOL  
Amroha (U.P.)

(ख) अग्निशमन व्यवस्था :-

विद्यालय भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के पार्ट-4 की टेबिल-23 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है :-

- 1-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन हेतु ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित किये गये हैं।
  - 2-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर हौजरील कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
  - 3-भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता को टैरेस टैंक, मय टैरेस पम्प के उपलब्ध है।
  - 4-अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया।
  - 5-अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग नियमानुसार कराया जायेगा।
- विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:-

- 1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 2-स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।
- 3-विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं करेगे।
- 4-स्कूल में भोजन/मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।
- 5-वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणों का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन मैस्को पब्लिक स्कूल अमरोहा-धनौरा रोड(निजाम गर्वी) अमरोहा को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(वी0के0 सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
डी0 श्रीदीपाद/अमरोहा।  
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:

- 1-सयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।
- 2-प्रभारी अग्निशमन केन्द्र अमरोहा को सूचनार्थ।
- 3-चेयरमैन श्री कमाल अहमद फारूकी पुत्र श्री नफीस अहमद फारूकी नि0 मौ0 त्रिपोलिया अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

PRINCIPAL  
MESCO PUBLIC SCHOOL  
Amroha (U.P)